



202712059806  
有效期至2026年11月09日

副本

BY/ZLJL-038-04

# 监测报告

No: 博远检测（环监-气）2023-08049A 号

项目名称: 陕西龙门煤化工有限责任公司  
3号焦炉烟囱排口比对监测  
委托单位: 陕西龙门煤化工有限责任公司  
报告日期: 2023年11月01日



陕西博远环宇检测服务有限公司



## 说 明

- 1、报告无本公司 CMA 标志及“陕西博远环宇检测服务有限公司检验检测专用章”无效，报告骑缝及签发人处未加盖检验检测专用章无效。
- 2、未经本公司书面批准，不得部分或全部复制本报告。
- 3、报告无编制人、校核人、审核人、签发人签字无效，报告内容需齐全、清楚，报告涂改无效。
- 4、本报告仅对本次监（检）测负责。样品来源中“自采”是指由本公司技术人员在监测现场采集；“送检”是指由委托方或被测单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、委托方对监（检）测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（若邮寄依邮戳为准）向本公司提出申请，本公司根据实际情况及时予以答复，逾期不予受理。对现场检测结果和微生物检测结果以及超出监（检）测日期的样品结果不予复核。
- 6、本报告仅提供给委托方，本公司对其他方应用本报告所产生的不良后果不承担任何责任。
- 7、“\_\_\_\_\_”为报告结束符，报告正文、附件及相关责任人签字在结束符之前。

单位名称：陕西博远环宇检测服务有限公司

地址：陕西省韩城市高新区阳山庄实业标准化厂房项目 4 号厂房（四层）

咨询电话：0913-5301882

电子邮件：BYHY@163.com

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测 (环监-气) 2023-08049A 号

第 1 页 共 6 页

项目名称	陕西龙门煤化工有限责任公司 3 号焦炉烟囱排口比对监测		
委托单位	陕西龙门煤化工有限责任公司	被测单位	陕西龙门煤化工有限责任公司
单位地址	陕西省韩城市龙门镇龙门工业园区东区		
监测性质	比对监测	样品来源	自采
采样日期	2023 年 08 月 24 日	分析日期	2023 年 08 月 24 日~26 日
监测人员	见表 5		
监测内容	监测点位: 3 号焦炉烟囱排口 DA022 监测项目: 二氧化硫、氮氧化物、含氧量、颗粒物 (低浓度颗粒物)、温度 (排气温度)、湿度 (水分含量)、流速 (排气流速) 监测频次: 二氧化硫、氮氧化物、含氧量每天监测 6 次, 共监测 1 天; 颗粒物 (低浓度颗粒物)、温度 (排气温度)、湿度 (水分含量)、流速 (排气流速) 每天监测 3 次, 共监测 1 天。		
监测依据	(1) 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) (2) 《固定污染源烟气 (SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物) 排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017) (3) 《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) (4) 《固定污染源烟气 (SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物) 排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 76-2017)		
质控措施	为确保监测数据的可靠性, 按照相关标准及技术规范, 实施监测全过程质量保证, 监测人员均持证上岗, 监测仪器设备均检定校准合格并在有效期内, 监测过程按照相关规范严格实施, 监测数据进行三级审核。监测仪器校准结果表见表 4		
备注	(1) 报告中“/”表示无此项内容; (2) 报告中监测方案及评价标准均由委托方提供; (3) 根据《固定污染源烟气 (SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物) 排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017) 表 2 中准确度验收技术要求, 本次监测含氧量大于 5.0%, 故对含氧量单次数据的绝对误差不作要求; (4) 本次监测结果表明, 该系统在正常运行情况下, CEMS 的温度、流速、含氧量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、湿度等各项监测技术指标比对结果均符合《固定污染源烟气 (SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物) 排放连续监测技术规范》HJ 75-2017 中的限值要求; (5) 本报告为“博远检测 (环监-气) 2023-08049 号”监测报告的更改报告, 更改了分析方法及使用仪器 (烟气 CEMS), 原报告作废。		

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08049A号

第3页共6页

### 1.2 烟气CEMS

表1-2 分析方法及使用仪器(烟气CEMS)

CEMS生产厂家	聚光科技(杭州)股份有限公司			
设备名称及型号	烟气排放连续监测系统			
型号及编号	CEMS-2000-373P233003E			
监测项目	型号	自动监测方法	测量范围	检出限
二氧化硫	OMA-2000	紫外差分	0-60-200mg/m <sup>3</sup>	0.2PPM
颗粒物	synspecPM	抽取式	0-20-50mg/m <sup>3</sup>	0.1mg/m <sup>3</sup>
氮氧化物	OMA-2000	紫外差分	0-200-650mg/m <sup>3</sup>	0.2PPM
含氧量	HMS-100	氧化锆法	0-25%	0.1%
烟气流速	TPF-100	S型皮托管法	0-250pa	/
烟气温度	TPF-100	铂电阻法	0-400°C	1°C
湿度	HMS-100	极限电流法	0-40%	/

### 2 固定污染源基本信息

表2 固定污染源基本信息表

排气筒名称	3号焦炉烟囱排口DA022
排气筒高度(m)	145
测点管道截面积(m <sup>2</sup> )	50.2655
排气筒燃料种类	焦炉煤气
主要污染源治理设施	脱硫脱硝
监测时段工况负荷	正常生产

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08049A号

第3页共6页

### 1.2 烟气CEMS

表1-2 分析方法及使用仪器(烟气CEMS)

CEMS生产厂家	聚光科技(杭州)股份有限公司			
设备名称及型号	烟气排放连续监测系统			
型号及编号	CEMS-2000-373P233003E			
监测项目	型号	自动监测方法	测量范围	检出限
二氧化硫	OMA-2000	紫外差分	0-60-200mg/m <sup>3</sup>	0.2PPM
颗粒物	synspecPM	抽取式	0-20-50mg/m <sup>3</sup>	0.1mg/m <sup>3</sup>
一氧化氮	OMA-2000	紫外差分	0-200-650mg/m <sup>3</sup>	0.2PPM
含氧量	HMS-100	氧化锆法	0-25%	0.1%
烟气流速	TPF-100	S型皮托管法	0-250pa	/
烟气温度	TPF-100	铂电阻法	0-400°C	1°C
湿度	HMS-100	极限电流法	0-40%	/

### 2 固定污染源基本信息

表2 固定污染源基本信息表

排气筒名称	3号焦炉烟囱排口 DA022
排气筒高度(m)	145
测点管道截面积(m <sup>2</sup> )	50.2655
排气筒燃料种类	焦炉煤气
主要污染源治理设施	脱硫脱硝
监测时段工况负荷	正常生产

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08049A号

第4页共6页

### 3 监测结果

表 3-1 参比方法评估二氧化硫、氮氧化物 CEMS 比对数据报表

监测时间	二氧化硫			氮氧化物			
	参比方法 (mg/m <sup>3</sup> )	CEMS 法 (mg/m <sup>3</sup> )	数据对之差 (mg/m <sup>3</sup> )	参比方法 (mg/m <sup>3</sup> )	CEMS 法 (mg/m <sup>3</sup> )	数据对之差 (mg/m <sup>3</sup> )	
08月24日 09:52~09:56	14	15.094	1.094	75	74.336	-0.664	
08月24日 09:58~10:02	16	15.368	-0.632	73	66.750	-6.250	
08月24日 10:04~10:08	15	14.314	-0.686	76	75.178	-0.822	
08月24日 10:10~10:14	13	13.386	0.386	75	76.332	1.332	
08月24日 10:16~10:20	14	13.562	-0.438	81	71.242	-9.758	
08月24日 10:22~10:26	16	15.128	-0.872	78	70.842	-7.158	
平均值	15	14.475	-0.191	76	72.447	-3.887	
比对结果	绝对误差为-0.191mg/m <sup>3</sup>			相对误差为-5.09%			
评价依据	排放浓度<20μmol/mol (57mg/m <sup>3</sup> ) 时, 绝对误差不超过±6μmol/mol (17mg/m <sup>3</sup> )			20μmol/mol (41mg/m <sup>3</sup> ) ≤排放浓度 <50μmol/mol (103mg/m <sup>3</sup> ) 时, 相对 误差不超过±30%			
结论	合格			合格			
SO <sub>2</sub> 标准气体 (BY-BQ-4)	保证值 (mg/m <sup>3</sup> )	参比方法测定结果 (mg/m <sup>3</sup> )		绝对误差 (mg/m <sup>3</sup> )		允许误差 (mg/m <sup>3</sup> )	结论
		采样前	采样后	采样前	采样后		
	58.0	59.0	57.0	1.0	-1.0	±14.28	合格
NO 标准气体 (BY-BQ-7)	保证值 (mg/m <sup>3</sup> )	参比方法测定结果 (mg/m <sup>3</sup> )		绝对误差 (mg/m <sup>3</sup> )		允许误差 (mg/m <sup>3</sup> )	结论
		采样前	采样后	采样前	采样后		
	100.6	100.0	101.0	-0.6	0.4	±6.69	合格

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测 (环监-气) 2023-08049A 号

第 5 页 共 6 页

表 3-2 参比方法评估含氧量 CEMS 比对数据报表

监测时间	参比方法 (%)	CEMS 法 (%)
08 月 24 日 09:52~09:56	11.6	11.008
08 月 24 日 09:58~10:02	11.7	11.454
08 月 24 日 10:04~10:08	11.6	11.090
08 月 24 日 10:10~10:14	11.5	11.122
08 月 24 日 10:16~10:20	11.4	11.242
08 月 24 日 10:22~10:26	11.3	10.808
比对结果	相对准确度为 4.96%	
评价依据	含氧量 > 5.0% 时, 相对准确度 ≤ 15%	
结论	合格	

表 3-3 参比方法评估颗粒物、温度 CEMS 比对数据报表

监测时间	颗粒物			温度		
	参比方法 (mg/m <sup>3</sup> )	CEMS 法 (mg/m <sup>3</sup> )	数据对之差 (mg/m <sup>3</sup> )	参比方法 (°C)	CEMS 法 (°C)	数据对之差 (°C)
08 月 24 日 10:30~10:52	2.5	0.761	-1.739	177	177.998	0.998
08 月 24 日 10:55~11:18	2.3	0.883	-1.417	177	177.987	0.987
08 月 24 日 11:21~11:43	2.8	0.950	-1.850	176	178.416	2.416
平均值	2.5	0.865	-1.669	177	178.134	1.467
比对结果	绝对误差为 -1.669 mg/m <sup>3</sup>			绝对误差为 1.467°C		
评价依据	排放浓度 ≤ 10mg/m <sup>3</sup> 时, 绝对误差不超过 ±5mg/m <sup>3</sup>			绝对误差不超过 ±3°C		
结论	合格			合格		

# 陕西博远环宇检测服务有限公司

## 监测报告

No: 博远检测(环监-气)2023-08049A号

第6页共6页

表3-4 参比方法评估流速、湿度 CEMS 比对数据报表

监测时间	流速			湿度		
	参比方法 (m/s)	CEMS 法 (m/s)	数据对之差 (m/s)	参比方法 (%)	CEMS 法 (%)	数据对之差 (%)
08月24日 10:30~10:52	1.95	2.138	0.188	8.3	8.585	0.285
08月24日 10:55~11:18	2.38	2.108	-0.272	8.1	8.645	0.545
08月24日 11:21~11:43	1.94	2.152	0.212	8.4	8.757	0.357
平均值	2.09	2.133	0.043	8.3	8.662	0.396
比对结果	相对误差为 2.04%			相对误差为 4.79%		
评价依据	流速≤10m/s 时, 相对误差不超过±12%			烟气湿度>5.0%时, 相对误差不超过±25%		
结论	合格			合格		

### 4 监测质量保证措施

表4 监测仪器校准结果表

校准日期	校准仪器 名称型号	被校准仪器名称型号 及管理编号/校准有效日期	允许误差	实际误差	结论	校准人
08月20日	全自动流量/压力 校准仪 MH4030	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	±2.5%	-0.5%	合格	孙少鹏
08月25日	全自动流量/压力 校准仪 MH4030	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D/BYYQ-140 (2024.02.19)	±2.5%	-0.25%	合格	孙少鹏

### 5 人员信息

表5 监测人员持证上岗情况表

序号	姓名		上岗证号
1	采样人	孙少鹏	BY/SGZ-007
2		温鑫	BY/SGZ-047
3	分析人	段冰	BY/SGZ-026
4		孙颖钊	BY/SGZ-017

编制: 孙少鹏

校核: 温鑫

审核: 李倩

签发:

2023年11月1日

2023年11月1日

2023年11月1日

2023年11月1日

